



POHJA / 1. KERROS

- PALOTEKNISET TIEDOT:**  
(SULUISSA YM ASETUKSEN 848/2017 MUKAISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET)
- KÄYTTÖTAPA: KOKOONTUMISTILA (KOULU)
  - PALOLUOKKA F1
  - SUOJAUSTASO 2
  - SAVUNPOISTOTASO 1 JA 2
  - PALOKUORMA: ALLE 600 MJ/M<sup>2</sup>
  - KÄNTÄVÄT RAKENTEET: R60
  - OSASTONVÄT RAKENNUSSÄT:
    - KERROKSEN JA ULLAKON VÄLILLÄ E160
    - ULLAKOLLA E130, OSIN JAKAVAT OSAT E115
  - SUURIMMAN OSASTON KOKO:
    - KERROKSISSA 1944 HTM<sup>2</sup> (2400 HTM<sup>2</sup>)
    - ULLAKOT N. 1400 M<sup>2</sup>, LISÄKSI JAKO ENINTÄÄN 400 M<sup>2</sup> OSIN (E115)
  - KULKUREITIN PITUUS 50 M
- SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET:**
- YLEENSKÄ:
- SEINÄT YLEENSKÄ A1/A2-st,d0 (C-s2,d1)
  - KATOT A2-st, d0 (C-s2,d1)
  - LATTIAT YLEENSKÄ A1/BI-st (-)
- ULKOPUOLISET PINTAKERROKSET:**
- ULKOSEINIEN ULKOPINTA A1 (D-s2,d2)
  - ULKOSEINIEN TUULETURRAON ULKOPINTA A1 (D-s2,d2)
  - ULKOSEINIEN TUULETURRAON SISÄPINTA A2-st,d0 (B-st,d0)
  - VESIKATE Broof (I2)
- RAKENNUS VARUSTETAAN:**
- AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINLAITTEISTOLLA
  - POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKIVALAISTUKSELLA SEKÄ POISTUMISOPASTEILLA
  - ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA: PIKAPALOPOSTIT (LETKUPITUUS 30 M) JA KÄKSÄAMMUTTIMET 6 KG (1 kpl / n. 300 M<sup>2</sup>)
  - RUOKASALUSTA SAVUNPOISTOKKUNALLA, SÄHKÖTÖNNIN AVALUS. MUISTA TILOISTA SAVUNPOISTO OVEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA.
  - LÄMMÖNTALTEENOITILLA VARUSTETULLA KONEELLISELLA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ IV-SUUNNITELMIEN MUKAAN
- IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOISSA LASIAUKON ALAREUNA ALLE 700 MM LATTIAPINNASTA KÄYTÄÄN TURVALASIA.**
- ULOSKÄYTTÄVÄLASKELMA:**
- ARVIOITU KOKONAISHENKILÖMÄÄRÄ 500 HENKILÖÄ
  - ULOSKÄYTTÄVIEN TARVITTAVA VÄHIMMÄISLEVEYS YHTEENSÄ 4000 MM
  - RAKENNUKSEN ULOSKÄYTTÄVIEN LEVEYS YHTEENSÄ 9000 MM
- MERKINTÖJEN SELITYSIÄ:**
- ☐ = POISTUMISREITIN MERKIVALVO
  - PPP = PIKAPALOPOSTIT
  - = PALO-OSASTONRAJA

C KALUSTEMUUTOKSET TILOISSA 116, 129, 139, 152 ja 154		19.10.2018
B MUUTETTU JÄTE 168 OVI SARANAOIKEIKSI		19.06.2018
A LISÄTTY JÄTETILA-VARASTON PALO-OSASTON TI, MITOITETTU		06.06.2018
Kokoaikuiset Korttelit/tilat	Tontti/8m <sup>2</sup>	Viranomaisen arvioinninmerkintä ja varten
LEHMO (404)	17:59, 17:60, 17:123	
Rakennusvaihe		Piirustusj.
UUDISRAKENNUS		PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö
		Mittakaavat
<b>ONTTOLAN KOULU</b> KOULLUTIE 10, 80510 ONTTOLA		POHJA / 1. KERROS
SUUNNITTELUYHISTÖ PAULI NUUTINEN KY Järjestö, 7 puh. 010 433 2900 www.paulinuu.com 31.01.2018		piirustuksen numero 1/100
ark		2 c